No.Barcode :

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT : () **TYPE/ MODEL** :

MEREK : **KAPASITAS** :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	TABUNG	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☐ BAIK ☑ TIDAK BAIK	Sdh pecah termakan usia no jadi apab merk zidfire di rumah pompa transfer
4	NOZZLE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☑ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	21-08-25 04:01:03 pm	
KESIMPULAN		☐ BAIK ☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Selang sdh pecah no berubah dari apar jadi apab merk zidfire	

28-01-23 10:35:52 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

AN Haryanto

Disetujui Oleh

Asto Budi Kuncoro