

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	:	()	TYPE/ MODEL	:
MEREK	:		KAPASITAS	:

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Pressure berkurang
6	HANDLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	20-06-25 09:11:04 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Press kurang,sudah di gunakan akibat korsleting listrik		

20-03-23 10:29:21 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro