



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	: APAR (SP VIII)	TYPE/ MODEL	: DRY CHEMICAL
MEREK	: HODSEKI	KAPASITAS	: 9 KG

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Kondisi korosif
2	MEDIA	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	LOCK	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	03-07-25 10:12:52 am		
KESIMPULAN		☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi kurang baik tabung korosif		

11-07-23 10:28:37 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro