



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST APAR/APAB	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT	: APAR (SP VII)	TYPE/ MODEL	: ZF 60 P
MEREK	: ZIDFIRE	KAPASITAS	: 6 KG

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	TABUNG	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	MEDIA	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HOSE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	NOZZLE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
5	PRESSURE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	HANDLE	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	Mulai korosif
7	LOCK	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	TAG	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	INSPEKSI TERAKHIR	21-05-24 09:26:08 am		
KESIMPULAN		☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Handle mulai korosif		

09-12-22 10:07:26 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro