

No.Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIREBOX	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA ALAT :	LOKASI_PENEMPATAN : Dirumah Pompa trasfer
KAPASITAS :	LOKASI :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	KONDISI PHYSIC BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	CAT HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> CAT PUDAR	
3	HANDLE HOSE BOX	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	SELANG 1-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	5 rol
5	SELANG 2-1/2"	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> SELANG BOCOR	4 rol
6	NOZZLE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK <input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	2 pcs
7	KUNCI HYDRANT	<input type="checkbox"/> BAIK <input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	INSPEKSI TERAKHIR	20-11-23 10:14:50 am	

13-06-22 10:45:36 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Hryanto

Asto Budi Kuncoro