

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE DETECTOR	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT :	AC_POWER_SOURCE :
CIRCUIT_VOLTAGE :	TYPE/MODEL :
TYPE/MODEL :	LOKASI_PENEMPATAN :

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	POWER SUPPLY	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	TERMINAL BOX	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	MASTER CONTROL PANEL	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
4	LOCAL COMBINED BOX	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
5	DELAY TIME SWITCH	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	RESET SWITCH	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	HEAT DETECTOR	☐ BAIK	☒ TIDAK BAIK	
8	SMOKE DETECTOR	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	PUSH BOTTOM MANUAL ALARM	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
10	SPEAKER SIRINE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	PAGGING ADDRESSOR	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
12	ELECTRICAL MAIN SOURCE	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
13	HOUSE KEEPING	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
14	BATTERY DARURAT	☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
15	INSPEKSI TERAKHIR	03-06-22 03:48:22 pm		
KESIMPULAN		☒ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Baik		

03-06-22 10:32:30 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Asto Budi Kuncoro