No. Barcode :

PERTAMINA HULU ROKAN

FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK	**:**	**TYPE/MODEL**	**:**
KAPASITAS	**:**		
LOKASI	**:**	**TANGGAL**	**: 21-03-23 11:03:27 am**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	BATTERY	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Bateri drop tdk kuat
5	OLI MESIN	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
9	SUCTION	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
11	START	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	Bateri tdk kuat
12	STOP	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Mesin tdk hidup krn bateri tdk kuat		

21-03-23 11:03:27 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

AN Haryanto

Disetujui Oleh

Hennry Budiman