

<b>FIELD RANTAU</b>	No.Pormulir	:
	Revisi	:
<b>CHECKLIST FIRE PUMP</b>	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

<b>MERЕК</b>	<b>: AURORA</b>	<b>TYPE/MODEL</b>	<b>: PF-FIREPUMP (DIESEL) / 6491 - 12A</b>
<b>KAPASITAS</b>	<b>: 500 GPM</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>: 11-08-23 09:59:33 am</b>
<b>LOKASI</b>	<b>: SP I</b>		

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BATTERY	<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SUCTION	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	START	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
12	STOP	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi baik		

11-08-23 09:59:33 am  
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Henry Budiman