

No. Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK	:	TYPE/MODEL	:
KAPASITAS	:		
LOKASI	:	TANGGAL	: 25-05-22 08:16:56 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	PANEL	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BATTERY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
9	SUCTION	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
11	START	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
12	STOP	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Baik,,, sudah kita lakukan pemanasan pada fire pump	

25-05-22 08:16:56 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Hennry Budiman