

No. Barcode :



FIELD RANTAU	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE PUMP	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

MEREK :	TYPE/MODEL :
KAPASITAS :	
LOKASI :	TANGGAL : 02-12-22 07:10:19 am

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	PANEL	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
2	VALVE DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
3	TEKANAN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
4	BATTERY	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
5	OLI MESIN	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
6	AIR RADIATOR	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
7	PRESSURE GAUGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
8	FOOT VALVE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
9	SUCTION	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
10	DISCHARGE	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
11	START	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
12	STOP	<input checked="" type="checkbox"/> BAIK	<input type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KESIMPULAN		<input type="checkbox"/> BAIK	<input checked="" type="checkbox"/> TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Engine fire pump tidak bisa di operasikan, diduga kabel battery rusak		

02-12-22 07:10:19 am
Created by: ZULASFI

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN Haryanto

Henry Budiman