



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : HYDRANT	LOKASI_PENEMPATAN : SP I
---------------------	--------------------------

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
6	CAIN	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup ☐ TERBUKA	
10	HOSE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	08-05-25 10:24:42 am	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN			

12-03-25 09:39:47 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO