

No.Barcode :



RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : **LOKASI_PENEMPATAN :**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN	KETERANGAN
1	BODY	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
5	CAP	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	Tdk ada
6	CAIN	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	Tdk ada
7	VENT	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☒ Tertutup ☐ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK ☒ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	25-02-25 10:33:33 am	
KESIMPULAN		☒ BAIK ☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi msh baik	

20-07-23 10:04:31 am
Created by: SUROSO

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO