No.Barcode : HY-007

PERTAMINA
HULU ROKAN

RANTAU FIELD	No.Pormulir	:
	Revisi	:
CHECKLIST FIRE HYDRANT	T.M.T	:
	Halaman	: 1 dari 1

NAMA_ALAT : HYDRANT **LOKASI_PENEMPATAN : PPP**

No	URAIAN	HASIL PEMERIKSAAN		KETERANGAN
1	BODY	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
2	FLANGE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
3	HYDRANT VALVE	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
4	BREACHING	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
5	CAP	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
6	CAIN	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
7	VENT	☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
8	BALL VALVE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
9	SEAL	☑ Tertutup	☐ TERBUKA	
10	HOSE	☐ BAIK	☑ TIDAK BAIK	
11	INSPEKSI TERAKHIR	20-03-25 10:28:29 am		
KESIMPULAN		☑ BAIK	☐ TIDAK BAIK	
KETERANGAN		Kondisi masih baik		

14-11-23 09:47:19 am
Created by: HERI CHANDRA

Disusun Oleh

Disetujui Oleh

AN HARYANTO

ASTO BUDI KUNCORO